

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ»

385132, пос.Энем, ул. Чкалова, 13
тел.: (87771) 44-2-71 факс: 42-5-10
e-mail: admin_mo_egr@mail.ru
www.amoenem.ru



АДЫГЭ РЕСПУБЛИК
ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭТ
«ИНЭМ КЪЭЛЭ ТЫСЫШЭ»
ИАДМИНИСТРАЦИЙ

385132, пос.Инэм,
ур. Чкаловым ыцлэкIэ шытыр, 13
тел.: (87771) 44-2-71 факс: 42-5-10
e-mail: admin_mo_egr@mail.ru
www.amoenem.ru

№ 3826

25.11 2020 г.

Кому: ООО «Архстудио»,
385000, г. Майкоп
ул. Ленина, д. 90-А

Павлову М.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Для присоединения дополнительной мощности до 2 кВт, по третьей категории надежности от сети уличного освещения, принадлежащей администрации МО «Энемское городское поселение» по объекту: «Капитальный ремонт территории общественного пользования по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район п. Энем ул. 68-я Морская бригада «Аллея здоровья»» предлагается выполнить следующий объем работ:

1. Получить разрешение в администрации на присоединение общей мощности не более 2 кВт.
2. Точка подключения – опора с юго-западной стороны многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 68-я Морская бригада 20 А.
3. Ввод – однофазный.
4. Сечение кабельной линии к опоре – СИП 2*16 в сторону энергоустановок по объекту декоративного освещения «Эйфелева башня», трассу, марку кабеля, сечение, заземление, количество светильников определить проектом.
5. Проект согласовать с администрацией МО «Энемское городское поселение».
6. Работы выполнить в соответствии с НУЭ, ПТЭЭП, СПиП.

Все электромонтажные работы выполнить согласно НУЭ и ПЭЭП в срок 12 месяцев со дня получения технических условий.

Глава администрации
МО «Энемское городское поселение»

Х.Н.Хотко